


Řez základem stožáru

měřítko 1 : 10



Napěťová soustava :
TN - C, 400 / 230 V , 50 Hz stř.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :
provedena podle PNE 33 0000 - 1 :
živých částí : dle čl. 3.2.2.4 - izolací
 čl. 3.2.1 - polohou
 čl. 3.2.2.3 - kryty nebo překážkami
neživých částí : dle čl. 3.3.2.7 - ochrana automatickým odpojením od zdroje

PODPIS	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ BÁRTA NA PAŠTI 183, SRCH IČO 156 11 388	
	ING.TOMÁŠ BÁRTA	ING.TOMÁŠ BÁRTA		
OBEC : SRCH		KRAJ : PARDUBICKÝ		
INVESTOR : OBEC SRCH				
<div>STAVBA</div> <div>Srch - Olšina</div> <div>Propojovací komunikace</div> <div>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)</div>			datum	11/2022
			formát	1 A 4
			stupeň	DSP + DZS
			měřítko	není
			paré	
VÝKRES			v.č.	
ŘEZ STOŽÁROVÝM POUZDREM			EL 3	