


Řez základem stožáru

měřítko 1 : 10



Napěťová soustava :
TN - C, 400 / 230 V , 50 Hz stř.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :
provedena podle PNE 33 0000 - 1 :
živých částí : dle čl. 3.2.2.4 - izolací
 čl. 3.2.1 - polohou
 čl. 3.2.2.3 - kryty nebo překážkami
neživých částí : dle čl. 3.3.2.7 - ochrana automatickým odpojením od zdroje

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|--|-----------|
| PODPIS | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | ING. TOMÁŠ BÁRTA NA PAŠTI 183, SRCH IČO 156 11 388 | |
| | ING.TOMÁŠ BÁRTA | ING.TOMÁŠ BÁRTA | | |
| OBEC : SRCH | | KRAJ : PARDUBICKÝ | | |
| INVESTOR : OBEC SRCH | | | | |
| <div>STAVBA</div> <div>Srch - ul. Lesní</div> <div>Rekonstrukce MK</div> <div>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)</div> | | | datum | 11/2022 |
| | | | formát | 1 A 4 |
| | | | stupeň | DSP + DZS |
| | | | měřítko | |
| | | | paré | |
| VÝKRES | | | v.č. | |
| ŘEZ STOŽÁROVÝM POUZDREM | | | EL 4 | |