
SITUACE
měřítko 1 : 500
Plynule napojit na stáv. úpravu
A12/3
A11/2
A10/1
A7/1
A6/3
A5/2
A4/1
demontáž stávajícího svítidla
i0.055099;Zažlabování stáv. kabelů
i1.9513;(půlená chránička)
USEK "1"
USEK "2"
směr A8/2 a A9/3 navazje výkres č.EL1
navazje výkres č.EL1
STAV ZAMĚŘENÍ KE DNI 15.11.2020
Legenda stáv. inž. sítí :
VODOVOD
STL PLYNOVOD
ČETÍN SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ
ČEZ NN KABEL PODZEMNÍ
ČEZ NN NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ V
ČETÍN NN ELEKTRICKÉ VEDENÍ
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE TLAKOVÁ
OSVĚTLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ
647600.00
1055850.00
CYKY 4 B x 10 + FeZn pr. 10 mm (VO)
Napěťová soustava :
TN - C, 400 / 230 V , 50 Hz stř.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem :
provedena podle PNE 33 0000 - 1 :
živých částí : dle čl. 3.2.2.4 - izolací
čl. 3.2.1 - polohou
čl. 3.2.2.3 - kryty nebo překážkami
neživých částí : dle čl. 3.3.2.7 - ochrana automatickým odpojením od zdroje
LEGENDA :
Rekonstrukce MK - živice
Prostor křižovatky - zámk. dlažba (červená) v úrovni
Přidružený pruh - zámk. dlažba (šedá)
Zpomalovací práh - zámk. dlažba (červená)
Chodník - zámk. dlažba (šedá)
Napojení sjezdu resp. vstupu k RD - zámk. dlažba (šedá)
Terénní úpravy (kačírek / zatravnění)
Vodící proužek, š = 25cm
Vrtaná sonda
LED svítidlo VT-30ST
výkon 30 W
svítivost 3 600 lm
barva světla neutrální bílá 4 000 K
proud 0,13 A
měrný výkon 120 lm/W
krytí IP 65
rozměry 417,6 x 198/6 x 60 mm
barva šedivá (černá)
na výložníkový sloup průměru 60 mm
osazeno na sadový stožár bezpaticový třístupňový
typ LBH 5,5 - výška nad zemí 5,5 m
celková délka sloupu 6,3 m
průměr 1.stupně sloupu 114 mm
AMAKO, spol. s r.o.
PODPIS
VYPRACOVAL
ING.TOMÁŠ BÁRTA
KONTROLOVAL
ING.TOMÁŠ BÁRTA
OBEC : SRCH
KRAJ : PARDUBICKÝ
INVESTOR : OBEC SRCH
ING. TOMÁŠ BÁRTA
NA PAŠTI 183, SRCH
IČO 156 11 388
STAVBA
Srch - ul. Lesní
Rekonstrukce MK
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)
datum 11/2022
formát 2 A 4
stupeň DSP + DZS
měřítko 1 : 500
paré
VÝKRES
SITUACE - část 2
v.č.
EL 2